Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района
(ул. 30 лет Победы, 72, г. Кропоткин, 352380, e-mail: ogpn.kavkaz@mail.ru
телефон доверия: - УГПН (861) 225-34-04; - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (861)268-64-40

ПРЕДПИСАНИЕ № 306/1/3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 28 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
Заведующему МБДОУ д/с № 28 Дегтяревой Оксане Павловне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору №306 от 13.12.2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.12.2017 года по 25.12.2017 года проведена *внеплановая* проверка
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
капитаном внутренней службы Мельниковым Максимом Николаевичем
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район
по адресу: ст. Темижбекская, ул. Расшеватская, 101

совместно с *заведующим МБДОУ д/с №28 Дегтяревой Оксаной Павловной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	*Из групповой «Медвежонок» на первом этаже здания детского сада, предназначенной для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход (п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130)*	*Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., (п.6.12* СНиП 21-01-97*)* *Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. (п.5.2.12 СП 1.13130)*	*05.11. 2018г.*	
2	*Из музыкального зала на первом этаже здания детского сада, предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход (п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130)*	*Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., (п.6.12* СНиП 21-01-97*)* *Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую*	*05.11. 2018г.*	

		ячейку допускается считать единым помещением. (п.5.2.12 СП 1.13130)		
3	*Наружные металлические лестницы 3-го типа выполнены в нарушении требований СНиП 21-01-97*: не имеют ограждения высотой 1,2 м; расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов; уклон лестниц более 1:1; высота ступеней более 22 см; ширина лестничных площадок и маршей лестниц менее 1,35 м (восточное крыло) (п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*)*	*Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. (п.6.29 СНиП 21-01-97*); Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже РЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1, 2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. (п.6.30* СНиП 21-01-97*)*	*05.11. 2018г.*	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР
Кавказского района
Мельников М.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.

«25» декабря 2017г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

заведующий Одинарева О.П.
(должность, фамилия, инициалы)

«25» 12 2017г.